



X. Mango LIGHT założyć oświetlenie na górę grzejnika. / **Mango LIGHT** put a light on top of the radiator.

XA.



XB.



XI. Podłączyć wtyczkę przyłączeniową do gniazda sieciowego z bolcem uziemiającym. Napięcie zasilania 230V 50Hz. / **Plug in to the socket with a grounding pin. Power supply 230V, 50Hz.**

MANGO

MANGO LIGHT

Podłączenia grzejnika do instalacji C.O. powinien dokonać doświadczony instalator.
UWAGA! Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego wynoszącego 6 barów.


Zabrudzenia powierzchni usuwać miękką, czystą, lekko wilgotną, bawełnianą szmatką.
UWAGA: do mycia powierzchni nie używać żadnych środków chemicznych, a w szczególności z zawartością środków wybielających lub z dodatkiem środków ściernych.

Connection of the radiator to a central heating system should be made by an experienced installer.

WARNING ! Do not exceed the maximum operating pressure 6 bars.

Clean the surface of the radiator with a soft, clean, slightly damp cotton cloth.


I. Zawartość opakowania: / Package contents:




- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Grzejnik - 1 szt. | 1. Radiator - 1 pcs. |
| 2. Uchwyt - 2 szt. | 2. Bracket - 2 pcs. |
| 3. Wkręt 6x80 - 2 szt. | 3. Screw 6x80 - 2 pcs. |
| 4. Kołek rozporowy z kołnierzem 10x80 - 2 szt. | 4. Screw anchor 10x80 - 2 pcs. |
| 5. Wkręt 6x60 - 4 szt. | 5. Screw 6x60 - 4 pcs. |
| 6. Kołek rozporowy 10x50 - 4 szt. | 6. Screw anchor 10x50-4pcs. |
| 7. Wkręt dociskowy M6x50 -1szt. | 7. Grub screw M6x50-1pcs. |
| 8. Podkładka - 4 szt. | 8. Washer - 4 pcs. |
| 9. Klucz imbusowy - 1 szt. | 9. Allen key - 1 pcs. |
| 10. Odpowietrznik G1/2- 1 szt. | 10. Air vent G1/2 - 1 pcs. |
| 11. Korek G1/2 - 2 szt. | 11. Plug G1/2 - 1 pcs. |
| 12. Maskownica odpowietrznika - 1 szt. | 12. Plug cover - 1 pcs. |

UWAGA! Przed zamontowaniem grzejnika należy wkręcić wkręt dociskowy (7) / ATTENTION! Before mounting the radiator please loosen the grub screw (7)

II. Wkręcić wkręt dociskowy (7) / Loosen the grub screw (7) in the bracket (2).




III. Wyznaczyć na ścianie położenie górnych otworów montażowych uwzględniając położenie rur i zespołu zaworowego. / Determine the location of the upper holes on the wall considering location of the pipes and the valve.




MODEL	A
MG-320, MG-620	1904
MG-318, MG-618	1704
MG-316, MG-616	1504


IV. Wywiercić otwory i przymocować górny uchwyt (2) do ściany za pomocą kołków rozporowych (6) i wkrętów (5) założony podkładki (8). / Drill the holes and attach the upper bracket (2) to the wall with screw anchor (6) and screw (5) and washer (8).




V. Jeśli położenie grzejnika względem przyłączy jest poprawne należy mocno dokręcić wkręty (5) i zamocować uchwyt dodatkowym długim kołkiem z wkrętem (3,4) wierząc otwór w ścianie przez środkowy, okrągły otwór uchwyty. / If the position of the radiator is correct please tighten the screws (5) and secure the bracket with additional long handle with a screw (3),(4), drill a hole in the wall through the central, hole in bracket.




VI. Zawiesiwszy grzejnik na górnym uchwycie należy go lekko odchylić dołem, wsunąć dolny uchwyt i oznaczyć jego położenie na ścianie. / Hang the radiator on the upper bracket. Raise it slightly from the pit and slide the bottom bracket. Mark the radiator's position on the wall.



VII. W dalszej kolejności przymocować do ściany dolny uchwyt (2) trzema wkrętami. / Then attach the bottom bracket (3) as in the step IV.



VIII. Zawiesić grzejnik na uchwytach i dokręcić wkręt dociskowy (7) kluczykiem imbusowym (9). / Hang the radiator on the brackets and tighten the screw (7) with Allen key (9).



IX. Podłączyć grzejnik do instalacji c.o. UWAGA! Przed napełnieniem grzejnika należy wkręcić korek i odpowietrznik. Po odpowietrzeniu grzejnika założyć maskownicę (12). / Connect the radiator to the C. H. system. Attention! First screw in the air vent plug (10).